




DETALLES DE TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS



ACERAS:

La construcción de las aceras en hormigón deberá satisfacer las siguientes disposiciones siempre que las condiciones existentes en el terreno y la vía lo permitan:

- Ancho mínimo recomendado de **1.00 m.**
- Hormigón con resistencia mínima recomendada de **210 kg/cm²**
- Espesor mínimo recomendado de **0.10 M.**
- Violinada y Rayado proyundo.
- Acabado antideslizante, con juntas de contracción y expansión según normas.
- Si se requiere alguna solución de contención para el terreno y evitar hundimiento de la acera, sugerimos sea documentada en la ficha de identificación del proyecto y se agreguen las partidas relacionadas en el presupuesto.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GREGORIO DE NIGUA
JORGE ORTIZ CARELA
ALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE OBRAS SUPERVISOR

Proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS

Detalle de ACERAS

PROYECTO No. :

Revisión No. :

FECHA:

Escala:

HOJA No.